



# Bericht für den Gast



Stadthalle Boppard

## Stadthalle Boppard

Anschrift

Oberstr. 141  
56154 Boppard

Kontaktdaten

Tel.: 06742 / 8962600  
E-Mail: [stadthalle@boppard.de](mailto:stadthalle@boppard.de)  
Web: [www.boppard-stadthalle.de](http://www.boppard-stadthalle.de)



# Prüfergebnis

Die **Stadthalle Boppard** wurde am 17.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2017 bis September 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 Barrierefreiheit geprüft					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Haupteingang und 2. Eingang	✓	✓	✓	✓	
Foyer mit Infocounter/Kasse	✓	-	✓	-	Schalter 100 cm hoch
Großer Saal im EG	✓	✓	✓	✓	
Lobby 1. Etage	✓	✓	✓	✓	
Kleiner Saal 3. Etage	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	-	-	-	u. a. Breite der Tür: 85 cm, Kabinengröße: 100 x 130 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Großen Saal im EG	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche rechts vom WC 70 cm x 71 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der 1. Etage	✓	✓	✓	-	Haltegriffe am WC kürzer als 80 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein hauseigener Parkplatz vorhanden.
- Haupteingang und 2. Eingang sind stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Türen werden mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.
- Der Informationscounter/die Kasse im Foyer ist 100 cm hoch. Es ist keine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit, bis auf die Aufzugstür (85 cm).
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 100 cm x 130 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 85 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 110 cm bis 140 cm).

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Großen Saal im EG**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm,
  - links neben dem WC 90 cm x 71 cm, rechts 70 cm x 71 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der 1. Etage**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - vor/hinter der Tür und vor dem WC 150 cm x 150 cm,
  - vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 145 cm,
  - links neben dem WC 90 cm x 71 cm, rechts 110 cm x 71 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



---

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Haupteingang und Seiteneingang sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind meist nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug wird die Halteposition durch Sprache angesagt. Die Bestätigung eines Notrufs erfolgt akustisch. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen mit Handläufen vorhanden. Sie sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Brailleschrift/Prismenschrift verfügbar.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite, oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.